



报告编号：SZ-202508-006-1

检测报告

项目名称：生活饮用水（二次供水）

受检单位：中国药科大学

检测类别：委托检测



江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期：2025 年 08 月 15 日

检验检测专用章

检 测 报 告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学玄武门校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025. 08. 08
检测日期	2025. 08. 08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750. 4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750. 11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750. 12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告后页。		

编制：李超

审核：殷静

批准：胡进

检测机构检验章

签发日期：2025年08月17日

检验检测专用章

检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明：

无。





241003340137

报告编号: SZ-202508-006-2

检测 报 告

项目名称: 生活饮用水 (二次供水)

受检单位: 中国药科大学

检测类别: 委托检测



江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期: 2025年08月15日



检测报告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学玄武门校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025.08.08
检测日期	2025.08.08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告后页。		

编制：李超
审核：殷静
批准：叶进



检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明：

无。





报告编号: SZ-202508-005-1

检 测 报 告

项目名称: 生活饮用水 (二次供水)

受检单位: 中国药科大学

检测类别: 委托检测

江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期: 2025 年 08 月 15 日

检测 报 告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学江宁校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025. 08. 08
检测日期	2025. 08. 08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750. 4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750. 11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750. 12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告后页。		

编制：李 磊
审核：陈 静
批准：陈 进

检测机构检验章
签发日期：2025年 08月 15日
检验检测专用章

检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明：

无。





241003340137

报告编号: SZ-202508-005-2

检测 报 告

项目名称: 生活饮用水 (二次供水)

受检单位: 中国药科大学

检测类别: 委托检测

江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期: 2025 年 08 月 15 日



检 测 报 告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学江宁校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025. 08. 08
检测日期	2025. 08. 08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750. 4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750. 11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750. 12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告后页。		

编制： 李超
审核： 殷青争
批准： 胡进

检测机构检验章
签发日期：2025年08月15日

检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明：

无。





报告编号：SZ-202508-005-3

检测报告

项目名称：生活饮用水（二次供水）

受检单位：中国药科大学

检测类别：委托检测



江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期：2025年08月15日

检测 报 告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学江宁校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025. 08. 08
检测日期	2025. 08. 08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750. 4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750. 11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750. 12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告末页。		

编制：李超
审核：殷静
批准：杭进



检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明:

无。





报告编号: SZ-202508-005-4

检测 报 告

项目名称: 生活饮用水 (二次供水)

受检单位: 中国药科大学

检测类别: 委托检测



江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期: 2025 年 08 月 15 日



检 测 报 告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学江宁校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025. 08. 08
检测日期	2025. 08. 08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750. 4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750. 11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750. 12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告末页。		

编制：李超
审核：殷青
批准：胡进

检测机构检验章
签发日期：2025 年 08 月 15 日
检验检测专用章



检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明：

无。





报告编号: SZ-202508-005-5

检 测 报 告

项目名称: 生活饮用水 (二次供水)

受检单位: 中国药科大学

检测类别: 委托检测



江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期: 2025年08月15日



检 测 报 告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学江宁校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025.08.08
检测日期	2025.08.08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告后页。		

编制：李超
审核：殷青
批准：郝进

检测机构检验章
签发日期：2025年08月15日
检验检测专用章

检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明：

无。



报告编号: SZ-202508-005-6

检 测 报 告

项目名称: 生活饮用水 (二次供水)

受检单位: 中国药科大学

检测类别: 委托检测



江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期: 2025 年 08 月 15 日



检 测 报 告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学江宁校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025. 08. 08
检测日期	2025. 08. 08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750. 4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750. 11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750. 12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告后页。		

编制：李 立
审核：殷 静
批准：胡 进

检测机构检验章
签发日期：2025年 08月 15 日

检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明:

无。



报告编号：SZ-202508-005-7

检 测 报 告

项目名称：生活饮用水（二次供水）

受检单位：中国药科大学

检测类别：委托检测



江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期：2025 年 08 月 15 日

检 测 报 告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学江宁校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025. 08. 08
检测日期	2025. 08. 08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750. 4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750. 11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750. 12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告后页。		

编制：李超
审核：殷静
批准：杭进

检测机构检验章
签发日期：2025 年 08 月 15 日

检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明：
无。





241003340137

报告编号: SZ-202508-005-8

检 测 报 告

项目名称: 生活饮用水 (二次供水)

受检单位: 中国药科大学

检测类别: 委托检测



江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期: 2025 年 08 月 15 日



检测报告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学江宁校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025.08.08
检测日期	2025.08.08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告后页。		

编制：李超
审核：殷静
批准：杭进



检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明：
无。





报告编号: SZ-202508-005-9

检测报告

项目名称: 生活饮用水 (二次供水)

受检单位: 中国药科大学

检测类别: 委托检测



江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期: 2025 年 08 月 15 日



检测 报 告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学江宁校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025. 08. 08
检测日期	2025. 08. 08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750. 4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750. 11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750. 12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告后页。		

编制：李 强

审核：殷 静

批准：杭 进

检测机构检验章

签发日期：2025年08月15日

检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明:

无。





报告编号: SZ-202508-005-10

检测报告

项目名称: 生活饮用水 (二次供水)

受检单位: 中国药科大学

检测类别: 委托检测



江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期: 2025 年 08 月 15 日



检测报告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学江宁校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025. 08. 08
检测日期	2025. 08. 08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750. 4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750. 11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750. 12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告后页。		

编制：李超

审核：殷静

批准：郝进

检测机构检验章

签发日期: 2025 年 08 月 15 日

检验检测专用章

检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明:

无。





报告编号: SZ-202508-005-11

检 测 报 告

项目名称: 生活饮用水 (二次供水)

受检单位: 中国药科大学

检测类别: 委托检测



江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期: 2025 年 08 月 15 日



检 测 报 告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学江宁校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025.08.08
检测日期	2025.08.08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告末页。		

编制：李超
审核：殷静
批准：郝进

检测机构检验章
签发日期：2025年08月15日

检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明:

无。





报告编号: SZ-202508-005-12

检测 报 告

项目名称: 生活饮用水 (二次供水)

受检单位: 中国药科大学

检测类别: 委托检测



江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期: 2025 年 08 月 15 日



检测报告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学江宁校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025. 08. 08
检测日期	2025. 08. 08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750. 4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750. 11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750. 12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告后页。		

编制：李超
审核：陈静
批准：胡进

检测机构检验章
签发日期：2025 年 08 月 15 日
检验检测专用章

检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明:

无。





报告编号: SZ-202508-005-13

检测报告

项目名称: 生活饮用水 (二次供水)

受检单位: 中国药科大学

检测类别: 委托检测



江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期: 2025 年 08 月 15 日



检 测 报 告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学江宁校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025. 08. 08
检测日期	2025. 08. 08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750. 4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750. 11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750. 12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告末页。		

编制：李超
审核：殷青
批准：胡进

检测机构检验章
签发日期：2025年 08月 15日
检验检测专用章



检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明:

无。





241003340137

报告编号: SZ-202508-005-14

检测 报 告

项目名称: 生活饮用水 (二次供水)

受检单位: 中国药科大学

检测类别: 委托检测



江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期: 2025 年 08 月 15 日



检测报告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学江宁校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025. 08. 08
检测日期	2025. 08. 08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750. 4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750. 11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750. 12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告后页。		

编制：李超
审核：殷静
批准：郝进



检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明：
无。





241003340137

报告编号: SZ-202508-005-15

检 测 报 告

项目名称: 生活饮用水 (二次供水)

受检单位: 中国药科大学

检测类别: 委托检测



江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期: 2025 年 08 月 15 日



检测报告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学江宁校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025.08.08
检测日期	2025.08.08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告后页。		

编制：李超

审核：殷静

批准：胡进

江苏双全环境检测服务有限公司
检测机构检验章

签发日期: 2025 年 08 月 15 日

检验检测专用章

检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明:

无。





241003340137

报告编号: SZ-202508-005-16

检测 报 告

项目名称: 生活饮用水 (二次供水)

受检单位: 中国药科大学

检测类别: 委托检测

江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期: 2025 年 08 月 15 日

检测报告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学江宁校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025.08.08
检测日期	2025.08.08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告后页。		

编制：李超

审核：殷静

批准：杭进

检测机构检验章

签发日期：2025年08月15日

检验检测专用章

检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明：
无。





报告编号: SZ-202508-005-17

检测 报 告

项目名称: 生活饮用水 (二次供水)

受检单位: 中国药科大学

检测类别: 委托检测



江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期: 2025 年 08 月 15 日



检测报告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学江宁校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025. 08. 08
检测日期	2025. 08. 08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750. 4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750. 11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750. 12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告末页。		

编制：李超

审核：殷静

批准：杭进

检测机构检验章

签发日期：2025年 08月 15日

检验检测专用章

检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明:

无。





241003340137

报告编号: SZ-202508-005-18

检测 报 告

项目名称: 生活饮用水 (二次供水)

受检单位: 中国药科大学

检测类别: 委托检测



江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期: 2025 年 08 月 15 日



检 测 报 告

受检单位	中国药科大学		
受检单位地址	中国药科大学江宁校区		
样品名称	生活饮用水（二次供水）	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	2 袋
样品状态	样品完整	送样日期	2025. 08. 08
检测日期	2025. 08. 08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	26	环境相对湿度（%）	53
检测依据	GB/T 5750. 4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750. 11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750. 12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结论	详见本报告后页。		

编制：李超
审核：殷静
批准：胡进



检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
8	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
9	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明:

无。

